



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2025

№ 1640-13-п

О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 25.07.2025 № 1402-13-п «О проверке и оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», в целях проверки объектов жилищно-коммунального и строительного комплекса и социальной сферы города Югорска к отопительному периоду:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 25.07.2025 № 1402-13-п «О проверке и оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов» следующие изменения:

- 1.1. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1).
- 1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.

**Глава города Югорска**



**А.Ю. Харлов**

**Приложение 1**  
**к постановлению**  
**администрации города Югорска**  
**от 28.08.2025 № 1640-13-п**

**Приложение 3**  
**к постановлению**  
**администрации города Югорска**  
**от 25.07.2025 № 1402-13-п**

**Программа по проверке и оценке готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города  
Югорска к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**1. Требования по готовности к отопительному периоду для  
теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Пакет документов предоставляется не позднее 31.08.2025 в электронном виде, с приложением описи в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, 1 этаж, каб. 7.

Контактное лицо: Першикова Дарья Денисовна, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8(34675)7-17-42, доб. 434, адрес электронной почты: [Persnikova\\_DD@ugorsk.ru](mailto:Persnikova_DD@ugorsk.ru).

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
1	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (в случае наличия персонала) договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты (в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования)	1.1.1
2	копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации Российской Федерации, утвержденных постановлением № 808	1.1.2
3	утвержденное положение о диспетчерской служб или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.1.3
4	организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и	1.1.4

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	<p>вспомогательного оборудования, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p> <p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p>	
5	<p>утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения</p> <p>производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.5
6	<p>копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей тепловой энергии, утвержденных приказом № 811, пунктом 2.3.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p> <p>копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.6
7	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Закона № 116-ФЗ	1.1.7
8	<p>установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок</p> <p>установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственного контроля при эксплуатации оборудования (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.8
9	<p>утвержденные инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p> <p>утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p> <p>утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p>	1.1.9
10	<p>копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, программ противоаварийных тренировок</p> <p>копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок</p>	1.1.10
11	<p>разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p> <p>разработанные и утвержденные в установленном порядке гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p> <p>копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения</p>	1.2.1
12	технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов	1.2.2

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	теплоснабжения, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115 утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	
13	копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) копии утвержденной инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536	1.3
14	копии актов ввода в эксплуатацию узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета копии актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета) акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением № 1034	1.4
15	разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115 копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)	1.5
16	копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки: сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (в случае эксплуатации опасных производственных объектов) в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона № 116-ФЗ сведения о заключениях о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; утвержденных приказом № 115, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов	1.6.1
17	копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.6.2
18	копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	1.6.3

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
19	акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.6.4
20	акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.5
21	документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.6
22	акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.7
23	акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.8
24	акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.9
25	копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом № 377	1.6.10
26	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом № 34н	1.6.11
27	в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации	1.6.12
28	разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной	1.7

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Закона № 190-ФЗ)	
29	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	1.8
30	справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Закона № 190-ФЗ и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Закона № 116-ФЗ	2
31	План подготовки к отопительному периоду	3

### **Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии жилищного фонда с крышными котельными**

Пакет документов предоставляется не позднее 31.08.2025 в пронумерованном печатном виде, с приложением описи в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, 1 этаж, каб. 7.

Контактное лицо: Першикова Дарья Денисовна, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8(34675)7-17-42, доб. 434, адрес электронной почты: [Pershikova\\_DD@ugorsk.ru](mailto:Pershikova_DD@ugorsk.ru).

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
1	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (в случае наличия персонала)	1.1.1
	договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты (в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования)	
2	утвержденное положение о диспетчерской служб или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в	1.1.3

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	
3	<p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p> <p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p>	1.1.4
4	<p>утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения</p> <p>производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.5
5	<p>копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей тепловой энергии, утвержденных приказом № 811, пунктом 2.3.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p> <p>копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.6
6	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Закона № 116-ФЗ	1.1.7
7	<p>установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок</p> <p>установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственного контроля при эксплуатации оборудования (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)</p>	1.1.8
8	<p>утвержденные инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p> <p>утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p> <p>утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом № 924н</p>	1.1.9
9	<p>копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, программ противоаварийных тренировок</p> <p>копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок</p>	1.1.10
10	<p>разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115</p> <p>разработанные и утвержденные в установленном порядке гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации</p>	1.2.1

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115 копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	
11	технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115 утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.2.2
12	копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) копии утвержденной инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536	1.3
13	копии актов ввода в эксплуатацию узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета копии актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета)	1.4
14	разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115 копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (в случае эксплуатации опасных производственных объектов)	1.5
15	копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки: сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (в случае эксплуатации опасных производственных объектов) в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона № 116-ФЗ сведения о заключениях о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; утвержденных приказом № 115, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов	1.6.1
15	копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.6.2
16	копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура,	1.6.3

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	
17	акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.5
18	акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115	1.6.7
19	копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом № 377	1.6.10
20	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом № 34н	1.6.11
21	в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации	1.6.12
22	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	1.8
23	справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115, и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом № 536, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Закона № 190-ФЗ и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Закона № 116-ФЗ)	2
24	План подготовки к отопительному периоду	3
25	акты о проведении наладки внутридомовых сетей в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных	1.1.2

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	<p>приказом № 115;</p> <p>акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	
26	<p>акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;</p>	1.1.3
27	<p>акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.5
28	<p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасного производственного объекта, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536;</p> <p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.6
29	<p>утвержденные в соответствии с требованиями с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115, инструкции объектов теплоснабжения</p> <p>утвержденные производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536</p>	1.1.7
30	<p>проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);</p>	1.1.8
31	<p>выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание;</p> <p>энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;</p> <p>акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;</p>	1.1.9
32	<p>акты осмотра объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках;</p> <p>акты осмотра объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;</p>	1.2.1
33	<p>подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении организацией требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок;</p> <p>подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;</p>	1.2.2

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
34	копии заключенных договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;	1.3.1
35	акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности; подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	1.3.2
36	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	1.4.1
37	акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;	1.4.2
38	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	2.1
39	акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением № 2;	2.2
40	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов (общежитий) перед отопительным периодом; копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (общежитии); акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	3

### Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии жилищного фонда

Пакет документов предоставляется не позднее 31.08.2025 в пронумерованном печатном виде, с приложением описи в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, 1 этаж, каб. 7.

Контактное лицо: Першикова Дарья Денисовна, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8(34675)7-17-42, доб. 434, адрес электронной почты: [Pershikova\\_DD@ugorsk.ru](mailto:Pershikova_DD@ugorsk.ru).

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
1	акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,	1.1.1

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	утвержденных приказом № 115;	
2	<p>акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки внутридомовых сетей в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки теплопотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.2
3	<p>акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;</p>	1.1.3
4	<p>организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);</p>	1.1.4
5	<p>акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;</p>	1.1.5
6	<p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасного производственного объекта, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536;</p> <p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.6
7	<p>утвержденные в соответствии с требованиями с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115, инструкции объектов теплоснабжения</p> <p>утвержденные производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536</p>	1.1.7
8	<p>паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);</p>	1.1.8
9	<p>выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание;</p>	1.1.9

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования; акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	
10	акты или документы, подтверждающие проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	1.1.10
11	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках; акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;	1.2.1
12	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении организации требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок; подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;	1.2.2
13	копии заключенных договоров теплоснабжения; копии заключенных договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;	1.3.1
14	акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности; подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	1.3.2
15	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	1.4.1
16	акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;	1.4.2
17	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	2.1
18	акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением № 2;	2.2
19	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов (общежитий) перед отопительным периодом; копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (общежитии); акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	3

## 2. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (за исключением жилищного фонда)

Пакет документов предоставляется не позднее 31.08.2025 в пронумерованном печатном виде, с приложением описи в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, 1 этаж, каб. 7.

Контактное лицо: Першикова Дарья Денисовна, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8(34675)7-17-42, доб. 434, адрес электронной почты: [Pershikova\\_DD@ugorsk.ru](mailto:Pershikova_DD@ugorsk.ru).

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
1	акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.1.1
2	<p>акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки внутридомовых сетей в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты о проведении наладки теплотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.2
3	акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;	1.1.3
4	организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом № 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (в случае эксплуатации опасных производственных объектов);	1.1.4
5	акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.1.5

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;	
6	<p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасного производственного объекта, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536;</p> <p>организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p>	1.1.6
7	<p>утвержденные в соответствии с требованиями с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115, инструкции объектов теплоснабжения</p> <p>утвержденные производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной, утвержденных приказом № 536</p>	1.1.7
8	<p>паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;</p> <p>проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);</p>	1.1.8
9	<p>выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание;</p> <p>энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;</p> <p>акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;</p>	1.1.9
10	акты или документы, подтверждающие проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом № 115;	1.1.10
11	<p>акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;</p> <p>акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок для переклечения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;</p>	1.2.1
12	<p>подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении организации требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;</p> <p>подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;</p>	1.2.2
13	<p>копии заключенных договоров теплоснабжения;</p> <p>копии заключенных договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;</p>	1.3.1
14	акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности;	1.3.2

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
	подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	
15	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	1.4.1
16	акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;	1.4.2
17	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	2.1
18	акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением № 2;	2.2
20	План подготовки к отопительному периоду	

### **3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, занимающих часть зданий или отдельные помещения**

Пакет документов предоставляется не позднее 31.08.2025 в пронумерованном печатном виде, с приложением описи в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, 1 этаж, каб. 7.

Контактное лицо: Першикова Дарья Денисовна, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8(34675)7-17-42, доб. 434, адрес электронной почты: [Pershikova\\_DD@ugorsk.ru](mailto:Pershikova_DD@ugorsk.ru).

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
1	акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.1.1
2	акты о проведении наладки внутренних сетей здания в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115; акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.1.2

№ п/п	Проверяемые документы	Пункт расчета индекса готовности к отопительному периоду
3	акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;	1.1.3
4	акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом № 115;	1.1.5
5	проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	1.1.8
6	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание; энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;	1.1.9
7	акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;	1.2.1
8	подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении организации требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок; подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем организации тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;	1.2.2
9	копии заключенных договоров теплоснабжения;	1.3.1
10	акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности; подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	1.3.2
11	акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;	1.4.1
12	акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170;	2.1
13	акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом № 170; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением № 2;	2.2
14	План подготовки к отопительному периоду	

**Приложение 2  
к постановлению  
администрации города Югорска  
от 28.08.2025 № 1640-13-п**

**Приложение 4  
к постановлению  
администрации города Югорска  
от 25.07.2025 № 1402-13-п**

**Перечень проверки готовности теплоснабжающих организаций  
и потребителей тепловой энергии города Югорска  
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
<i>Теплоснабжающие и теплосетевые организации</i>			
1	МУП «Югорскэнергогаз»	1	ул. Ленина, д. 22
		2	ул. Ленина, д. 22 А
		3	ул. Гастелло, д. 12
		4	ул. Космонавтов, д. 1
		5	ул. Геологов, д. 6 Б
		6	ул. Энтузиастов, д. 1 А
		7	переулок Студенческий, д. 10
		8	ул. Чкалова, д. 3 Г
		9	ул. Спортивная
		10	ул. Калинина, д. 26 А
		11	ул. Октябрьская, д. 18 А
		12	ул. Никольская
		13	ул. Мира, д. 9
		14	ул. Мира, д. 9
		15	ул. Титова, д. 9
		16	ул. Советская, д. 5
		17	Югорск-2, д. 34
		18	ВОС г. Югорск
		19	КОС г. Югорск
		20	14 микрорайон г. Югорск
		21	ул. Свердлова, д. 5
<b>1</b>	<b>- количество организаций</b>	<b>21</b>	<b>- количество объектов</b>
<i>Потребители тепловой энергии жилищного фонда (с крышными котельными)</i>			
1	ТСЖ «Ленина 1/1»	1	ул. Ленина, 1/1
2	ТСН «Ленина, 8»	1	ул. Ленина, 8
3	ТСН-ТСЖ «Мечта»	1	ул. Механизаторов, 18
		2	ул. Механизаторов, 18

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		3	ул. Механизаторов, 18
		4	ул. Механизаторов, 18
4	ТСЖ «Мой дом»	1	ул. Ленина, 1
5	ТСН «Олимп»	1	ул. Железнодорожная, 17
6	ТСН «Свердлова 14»	1	ул. Свердлова, 14
7	ТСЖ «Югорский дом»	1	ул. Железнодорожная, 27
8	ТСН «Мира 11»	1	ул. Мира, 11
9	ООО «Комфорт-Югорск»	1	ул. Калинина, 54
		2	ул. Толстого, 18, корп. 1
		3	ул. Таежная, 4
10	ООО «Северное ЖЭУ»	1	ул. Титова, 11
		2	ул. Лесная, 10
12	МУП «Югорскэнергогаз»	1	ул. Толстого, 18
<b>12 - количество организаций</b>		<b>17 - количество объектов</b>	
<b>Потребители тепловой энергии жилищного фонда</b>			
1	ООО «Комфорт-Югорск»	1	ул. Буряка, 3Г
		2	ул. Газовиков, 1
		3	ул. Газовиков, 2
		4	ул. Газовиков, 3
		5	ул. Газовиков, 4
		6	ул. Газовиков, 5
		7	ул. Декабристов, 6
		8	ул. Декабристов, 6 А
		9	ул. Декабристов, 8
		10	ул. Декабристов, 12
		11	ул. Ермака, 5
		12	ул. Железнодорожная, 47
		13	ул. Железнодорожная, 47 А
		14	ул. Железнодорожная, 49
		15	ул. Кольцевая, 13
		16	ул. Ленина, 14
		17	ул. Магистральная, 19 А
		18	ул. Магистральная, 23
		19	ул. Менделеева, 30 Б
		20	ул. Менделеева, 36
		21	ул. Менделеева, 49
		22	ул. Менделеева, 53
		23	ул. Менделеева, 65
		24	ул. Механизаторов, 10
		25	ул. Механизаторов, 14
		26	ул. Механизаторов, 16
		27	ул. Механизаторов, 28
		28	ул. Мира, 43
		29	ул. Мира, 43А
		30	ул. Мира, 45

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		31	ул. Мира, 47
		32	ул. Мира, 49
		33	ул. Мира, 53
		34	ул. Мира, 53 А
		35	ул. Мира, 58
		36	ул. Мира, 58 А
		37	ул. Никольская, 1А
		38	ул. Никольская, 3
		39	ул. Никольская, 5
		40	ул. Никольская, 5 А
		41	ул. Никольская, 7
		42	ул. Никольская, 9 А
		43	ул. Никольская, 13
		44	ул. Никольская, 15
		45	ул. Попова, 4
		46	ул. Попова, 4 А
		47	ул. Попова, 6
		48	ул. Попова, 8
		49	ул. Садовая, 23 А
		50	ул. Садовая, 72/1
		51	ул. Садовая, 74
		52	ул. Садовая, 76
		53	ул. Садовая, 80 А
		54	ул. Свердлова, 1
		55	ул. Свердлова, 2
		56	ул. Свердлова, 3
		57	ул. Свердлова, 4
		58	ул. Свердлова, 6
		59	ул. Свердлова, 10
		60	ул. Советская, 5
		61	ул. Студенческая, 16/1
		62	ул. Таежная, 18 А
		63	ул. Толстого, 2
		64	ул. Толстого, 4
		65	ул. Толстого, 16

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		11	ул. Буряка, 3
		12	ул. Буряка, 3А
		13	ул. Буряка, 3Б
		14	ул. Буряка, 5
		15	ул. Буряка, 7
		16	ул. Буряка, 7А
		17	ул. Буряка, 7Б
		18	ул. Буряка, 12
		19	ул. Буряка, 14
		20	ул. Гастелло, 13А
		21	ул. Геологов, 7
		22	ул. Геологов, 9
		23	ул. Геологов, 11
		24	ул. Геологов, 13
		25	ул. Железнодорожная, 11А
		26	ул. Железнодорожная, 19А
		27	ул. Железнодорожная, 21А
		28	ул. Железнодорожная, 29
		29	ул. Железнодорожная, 31
		30	ул. Железнодорожная, 33
		31	ул. Железнодорожная, 35
		32	ул. Железнодорожная, 37
		33	ул. Железнодорожная, 45
		34	ул. Калинина, 23
		35	ул. Калинина, 23/1
		36	ул. Калинина, 24
		37	ул. Калинина, 28
		38	ул. Калинина, 30
		39	ул. Калинина, 32
		40	ул. Калинина, 46
		41	ул. Кирова, 8
		42	ул. Кирова, 8А
		43	ул. Кирова, 10
		44	ул. Ленина, 10
		45	ул. Ленина, 12
		46	ул. Ленина, 30
		47	ул. Ленина, 32
		48	ул. Механизаторов, 1
		49	ул. Механизаторов, 3
		50	ул. Механизаторов, 5
		51	ул. Механизаторов, 7
		52	ул. Механизаторов, 8
		53	ул. Механизаторов, 9А
		54	ул. Механизаторов, 12
		55	ул. Механизаторов, 19А

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		56	ул. Механизаторов, 22
		57	ул. Механизаторов, 24
		58	ул. Мира, 4
		59	ул. Мира, 8
		60	ул. Мира, 9
		61	ул. Мира, 10
		62	ул. Мира, 14
		63	ул. Мира, 16
		64	ул. Мира, 18
		65	ул. Мира, 18/1
		66	ул. Мира, 18/2
		67	ул. Мира, 18/3
		68	ул. Мира, 57
		69	ул. Октябрьская, 6
		70	ул. Октябрьская, 6А
		71	ул. Студенческая, 20
		72	ул. Спортивная, 37
		73	ул. Спортивная, 37А
		74	ул. Таежная, 8
		75	ул. Таежная, 11
		76	ул. Таежная, 13
		77	ул. Таежная, 14
		78	ул. Таежная, 16А
		79	ул. Таежная, 18
		80	ул. Таежная, 21
		81	ул. Таежная, 22
		82	ул. Таежная, 22Б
		83	ул. Таежная, 22Г
		84	ул. Таежная, 23
		85	ул. Таежная, 25
		86	ул. Таежная, 28
		87	ул. Таежная, 30
		88	пер. Титова, 1
3	ООО «Северное ЖЭУ»	1	ул. Валентины Лопатиной, 2
		2	ул. Газовиков, 2/1
		3	ул. Газовиков, 6
		4	ул. Гастелло, 7А
		5	ул. Декабристов, 2
		6	ул. Декабристов, 10
		7	ул. Дружбы народов, 1
		8	ул. Менделеева, 32/1
		9	ул. Менделеева, 32/2
		10	ул. Менделеева, 33А
		11	ул. Менделеева, 37А
		12	ул. Менделеева, 41

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		13	ул. Менделеева, 43
		14	ул. Менделеева, 43А
		15	ул. Менделеева, 55
		16	ул. Менделеева, 57
		17	ул. Механизаторов, 19Б
		18	ул. Механизаторов, 19В
		19	ул. Мира, 12
		20	ул. Мира, 51А
		21	ул. Мира, 54А
		22	ул. Мира, 56А
		23	ул. Мира, 60
		24	ул. Мира, 62
		25	ул. Мичурина, 13
		26	ул. Мичурина, 15
		27	ул. Мичурина, 17
		28	ул. Мичурина, 17/1
		29	ул. Мичурина, 19
		30	ул. Мичурина, 21
		31	ул. Мичурина, 23
		32	ул. Мичурина, 25
		33	ул. Никольская, 1
		34	ул. Никольская, 9
		35	ул. Никольская, 11
		36	ул. Попова, 60А
		37	ул. Попова, 60Б
		38	ул. Попова, 66
		39	ул. Попова, 93
		40	ул. Садовая, 3А
		41	ул. Садовая, 58
		42	ул. Садовая, 68
		43	ул. Садовая, 70
		44	ул. Садовая, 84
		45	ул. Садовая, 84А
		46	ул. Сахарова, 2А
		47	ул. Сахарова, 2Б
		48	ул. Спортивная, 15
		49	ул. Спортивная, 24
		50	ул. Спортивная, 43
		51	ул. Спортивная, 45
		52	ул. Студенческая, 18
		53	ул. Студенческая, 18/1
		54	ул. Таежная, 16
		55	ул. Таежная, 16/1
		56	ул. Таежная, 16/2
		57	ул. Таежная, 22В

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		58	ул. Титова, 9
		59	ул. Толстого, 6
		60	ул. Толстого, 12
		61	ул. Энтузиастов, 2
		62	ул. Энтузиастов, 3Б
		63	ул. Энтузиастов, 7
		64	Югорск-2, 1
		65	Югорск-2, 2
		66	Югорск-2, 3
		67	Югорск-2, 4
		68	Югорск-2, 5
		69	Югорск-2, 6
		70	Югорск-2, 8
		71	Югорск-2, 9
4	МУП «Югорскэнергогаз»	1	ул. Декабристов, 14
		2	ул. Магистральная, 21
		3	ул. Менделеева, 61
		4	ул. Мира, 51
		5	ул. Мира, 55
		6	ул. Таежная, 12
		7	ул. Таежная, 12/1
		8	ул. Таежная, 12/2
		9	ул. Таежная, 12/3
		10	ул. Таежная, 12/4
		11	ул. Таежная, 20А
		12	ул. Чкалова, 7/2
		13	ул. Садовая, 62
		14	ул. Титова, 30
6	ООО «Профи Строй»	1	ул. Мира, 57А
		2	ул. Спортивная, 31
7	ООО «Партнер Югорск»	1	ул. Чкалова, 7/1
		2	ул. Чкалова, 7/5
		3	ул. Чкалова, 7/6
		4	ул. Чкалова, 7/7
8	ТСН «Лесозаготовителей 9»	1	ул. Лесозаготовителей, 9
9	ТСЖ «Лидер»	1	ул. Лесозаготовителей, 25
10	ТСН «Уют»	1	ул. Свердлова, 8
11	ТСН «Студент»	1	ул. Студенческая, 16
12	ТСН «Толстого 14»	1	ул. Толстого, 14
13	ТСН «Чкалова 7/3»	1	ул. Чкалова, 7/3
14	ТСЖ «Авиатор»	1	Югорск-2, 7
15	ИП Шмелев АК	1	ул. Геологов, 9Б
16	ООО «ЮОО «Лидер»	1	ул. Монтажников, 1А
		2	ул. Садовая, 48
		3	ул. Садовая, 60

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		4	ул. Спортивная, 49
		5	ул. Энтузиастов, 3
		6	ул. Энтузиастов, 3А
		7	ул. Энтузиастов, 5
17	Собственники	1	ул. Мира, 48 Б
<b>17 - количество организаций</b>		<b>260 - количество объектов</b>	
<b>Потребители тепловой энергии (за исключением жилищного фонда)</b>			
1	МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга"	1	ул. Мира, 18/4
		2	ул. Валентины Лопатиной, 4
		3	ул. Буряка, 6
		4	ул. Геологов, 21
2	МАДОУ "Снегурочка"	1	ул. Спортивная, 40
		2	ул. Мира, 45А
		3	ул. Таежная, 27
		4	ул. Свердлова, 12
3	МАДОУ "Детский сад "Гусельки"	1	ул. Уральская, 16А
		2	ул. Чкалова, 1
		3	ул. Менделеева, 63
4	БОУ ХМАО-Югры "Лицей им. Атякшева"	1	ул. Менделеева, 30
		2	ул. Ленина, 24
5	МБОУ "Гимназия"	1	ул. Мира, 6
		2	ул. Мира, 6
		3	ул. Мира, 6
		4	ул. Мира, 6
		5	ул. Мира, 6
6	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"	1	ул. Мира, 85
7	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"	1	мкр. Югорск-2, 38
		2	мкр. Югорск-2, 39
		3	мкр. Югорск-2, 39
8	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"	1	ул. Ермака, 7
		2	ул. Ермака, 7
9	ЧОУ "Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского"	1	ул. 40 лет Победы, 19
		2	ул. Железнодорожная, 43
		3	ул. Железнодорожная, 43
10	БУ ХМАО-Югры "Югорский политехнический колледж"	1	ул. Ленина, 39
		2	ул. 40 лет Победы, 4
		3	ул. Гастелло, 27/А
		4	ул. Гастелло, 15/1
		5	ул. Кольцевая, 1Д
11	МБУ ДО "Детская школа искусств"	1	ул. Никольская, 7А
		2	ул. 40 лет Победы, 12
12	МБУ ДО СШ "Центр Югорского спорта"	1	ул. Студенческая, 35
		2	ул. Заводская, 45

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
13	БУ ДО "Спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва "Центр адаптивного спорта Югры"	1	ул. Мира, 52
14	МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска"	1	ул. Механизаторов, 6
15	МАУ "Молодежный центр "Гелиос"	1	ул. 40 лет Победы, 11А
		2	ул. Садовая, 44
		3	ул. Ленина, 41
		4	ул. Ленина, 29/1
		5	ул. Ленина, 29
		6	ул. Спортивная, 2
		7	ул. Ленина, 29/1
16	МАУ "Центр культуры "Югра-презент"	1	ул. Спортивная, 6
		2	мкр. Югорск-2, 11
17	МБУ "Музей истории и этнографии"	1	ул. Мира, 9
18	МАУ "Городское лесничество"	1	ул. Ленина, 29
		2	ул. Мира, 57, корп. Б
19	МАУ "Югорский медиациентр"	1	ул. Лесозаготовителей, 25
20	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	1	ул. Ленина, 41
21	МКУ "Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения"	1	ул. Ленина, 29
22	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	1	ул. Ленина, 29
		2	ул. Ленина, 29/1
		3	ул. Ленина, 29/1
		4	ул. Ленина, 29/1
		5	ул. Ленина, 29/1
		6	ул. Ленина, 29
23	БУ ХМАО-Югры "Советская психоневрологическая больница"	1	ул. Таежная, 15
24	БУ ХМАО-Югры "Югорская городская больница"	1	ул. Попова, 29
		2	ул. Попова, 29/1
		3	ул. Титова, 32
		4	ул. 40 лет Победы, 18В
		5	ул. 40 лет Победы, 18Б
		6	ул. Мира, 36А
		7	ул. Мира, 36Б
		8	мкр. Югорск-2, 20
25	Администрация города Югорска	1	мкр. Югорск-2
		2	ул. Железнодорожная, 43/1
		3	ул. 40 лет Победы, 11
		4	ул. Ленина, 41
		5	ул. Ленина, 41
		6	ул. Спортивная, 2

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
26	Местная мусульманская религиозная организация "Махалля"	1	ул. Попова, 81
27	Местная религиозная организация православного Прихода Кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	1	ул. 40 лет Победы, 19
		2	ул. 40 лет Победы, 19
28	Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь иконы Божией Матери "Феодоровская" города Югорска	1	ул. Титова, 3
29	АНО "Спортивно-технический центр"	1	ул. Агиришская, 3
30	АНО социального обслуживания "Абеликс"	1	ул. Механизаторов, 17
31	АНО социального обслуживания населения "Верь в себя"	1	ул. Геологов, 13
32	АНО "Центр русской культуры "Кладезь"	1	ул. Менделеева, 29А
33	АНО "Центр социального обслуживания населения "Эмприка"	1	ул. Геологов, 9
34	НО Благотворительный фонд "Югорск без наркотиков"	1	ул. Ленина, 41
35	ТСН "Гаражный комплекс АВП"	1	ул. Кирова, 2
36	ТСН "Транспортник"	1	ул. Железнодорожная, 18
		2	ул. Железнодорожная, 18
		3	ул. Железнодорожная, 18
		4	ул. Железнодорожная, 18
		5	ул. Железнодорожная, 18
37	ФГБУ "Управление договорных подразделение Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"	1	ул. Мира, 75Б
38	ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"	1	ул. Ленина, 29
39	ФГКУ Управление министерства внутренних дел России	1	ул. Ленина, 29
40	ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция"	1	ул. Ленина, 29
41	ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного"	1	ул. Попова, 15

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
	обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"	2	ул. Попова, 15
		3	ул. Геологов, 9
		4	ул. Чкалова, 7, корп. 5
		5	ул. Мира, 16
42	Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Мира, 75Б
		2	ул. Магистральная, 32
43	Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1	ул. Железнодорожная, 33
44	Региональное Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Попова, 15
		2	ул. Попова, 15
45	Северо-Уральское управление Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	1	ул. Ленина
46	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Железнодорожная, 33
47	Управление пенсионного фонда Российской Федерации	1	ул. Толстого, 8, корп. А
		2	ул. Толстого, 8
48	Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	1	ул. Буряка, 4
49	Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Гастелло, 1
		2	ул. Гастелло, 1
50	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Ленина, 29
51	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека		ул. Никольская, 9
52	Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1	ул. Железнодорожная, 19А-100
53	БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной охраны лесов"	1	ул. Калинина, 60
54	БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий"	1	ул. Буряка, 4
55	БУ ХМАО-Югры "Югорский комплексный центр социального обслуживания населения"	1	ул. 40 лет Победы, 3А
		2	ул. Калинина, 25

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		3	ул. Чкалова, 7, корп. 1
		4	ул. Калинина, 25
		5	ул. Калинина, 25
56	КУ ХМАО-Югры "Агентство социального благополучия населения Югры"	1	ул. Толстого, 8
57	КУ ХМАО-Югры "Советский лесхоз"	1	ул. Калинина, 60, лит. В
		2	ул. Калинина, 60, лит. В
58	КУ ХМАО-Югры "Центр занятости населения Югры"	1	ул. Буряка, 4
59	КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"	1	мкр. Югорск-2, 28
60	Банк ВТБ (ПАО)	1	ул. Ленина, 29
61	ПАО "Ростелеком"	1	ул. Ленина, 29
62	ПАО "Сбербанк России"	1	ул. Механизаторов, 4
		2	ул. Ленина, 12
63	АО Банк Синара	1	ул. Ленина, 10
64	Филиал АО "Газпромбанк"	1	ул. Ленина, 31
65	АО "Почта России"	1	ул. Ленина, 29
		2	ул. Садовая, 44
		3	мкр. Югорск-2, 1
66	АО "Страховая компания "СОГАЗ-мед"	1	ул. Кирова, 8А
67	АО "Югорская региональная электросетевая компания"	1	ул. Геологов, 8А
		2	ул. Геологов, 6А
		3	ул. Геологов, 8А
		4	ул. Геологов, 5
68	АУ "Многофункциональный центр Югры"	1	ул. Механизаторов, 2/1
69	ЗАО "Тандер"		ул. Торговая, 1
70	Сургутское региональное отделение Уральского филиала ОАО "Мегафон"	1	ул. Ленина, 29
71	Центральная дирекция по тепловодоснабжению ОАО "Российские железные дороги"	1	ул. Железнодорожная, 6
		2	ул. Железнодорожная, 6
		3	ул. Железнодорожная, 6
		4	ул. Механизаторов, 4
72	ООО "Авиценна"		ул. 40 лет Победы, 9А
73	ООО "Агентский дом"	1	ул. Ленина, 29
74	ООО "Айва"	1	ул. Ленина, 12
75	ООО "Версия Плюс"	1	ул. Ленина, 10
76	ООО "Визит +"	1	ул. Таежная, 18Б
77	ООО "Газпром газнадзор"	1	ул. Железнодорожная, 2
78	Управление эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром Трансгаз Югорск"	1	ул. Гастелло, 12
		2	ул. Гастелло, 12

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
		3	ул. Гастелло, 12
		4	ул. Гастелло, 12
		5	ул. Гастелло, 12
		6	ул. Железнодорожная, 16
		7	ул. Кирова, 8А
79	Управление организаций восстановления основных фондов ООО "Газпром Трансгаз Югорск"	1	ул. Попова, 14, блок А
		2	ул. Попова, 14, блок Д
80	Югорское Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром трансгаз Югорск"	1	ул. Геологов, 15А
		2	ул. Геологов, 15А
		3	ул. Геологов, 15А
		4	ул. Геологов, 15А
		5	ул. Титова, 4
81	Управление связи ООО "Газпром трансгаз Югорск"	1	ул. 40 лет Победы, 14
82	Культурно-спортивный комплекс "Норд" ООО "Газпром трансгаз Югорск"	1	ул. Железнодорожная, 29А
		2	ул. 40 лет Победы, 7А
		3	ул. Ленина, 18А
		4	ул. Титова, 4А
83	Учебно-производственный центр ООО "Газпром трансгаз Югорск"	1	ул. Ленина, 16
		2	ул. Ленина, 16
		3	ул. Ленина, 41
		4	ул. Геологов, 9А
		5	ул. Геологов, 5
		6	ул. Железнодорожная, 27А
84	Югорское Управление аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром Трансгаз Югорск"	1	ул. Геологов, 5
		2	ул. Геологов, 5
85	ООО "Гермес"	1	ул. Попова, 2К
86	ООО "ГСП - 4"	1	ул. Октябрьская, 8/1
87	ООО "ГСП Ремонт"	1	ул. Гастелло, 12
		2	ул. Гастелло, 12
		3	ул. Гастелло, 12
		4	ул. Гастелло, 12
		5	ул. Гастелло, 12
		6	ул. Гастелло, 12
		7	ул. Гастелло, 12
		8	ул. Гастелло, 12
		9	ул. Гастелло, 12
		10	ул. Гастелло, 12

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
88	ООО "Дружба Н"	1	ул. Садовая, 1Б
89	ООО "Запсибгазторг"	1	ул. Железнодорожная, 37
90	ООО "ИМПЕРИАЛ"	1	ул. Спортивная, 2
91	ООО "Лесанкофф"	1	ул. 40 лет Победы, 1
92	ООО "Логос"	1	ул. Монтажников, 3А
93	ООО "Маунт-Инвест"	1	ул. Монтажников, 2Б
		2	ул. Попова, 7
94	ООО "Мила-С"	1	ул. Механизаторов, 8
95	ООО "МС-ГРУП"	1	ул. 40 лет Победы, 16
96	ООО "Недвижимость"	1	ул. 40 лет Победы, 1- 53
97	ООО "Ника Соц Строй"	1	ул. Мира, 48Б - 14
98	ООО "Нэт бай нэт холдинг"	1	ул. Ленина, 29
99	ООО "Панацея"	1	ул. Железнодорожная, 35
		2	ул. Газовиков, 2/1
		3	ул. Монтажников, 3А
		4	ул. Чкалова, 7, корп. 1
100	ООО "Пассаж"	1	ул. Железнодорожная, 14/3, корп. 1
		2	ул. Железнодорожная, 14/3, корп. 2
101	ООО "ПРО-ИНВЕСТ"	1	ул. Чкалова, 7, корп. 1
102	ООО "Провиантъ"	1	ул. 40 лет Победы, 11
103	ООО "Продмаркет"	1	ул. 40 лет Победы, 1-21
		2	ул. Садовая, 25
104	ООО "Прогресс 86"	1	ул. Геологов, 9Б
105	ООО "Прометалл"	1	ул. Ленина, 36
106	ООО Специализированный застройщик "Профи Сервис"	1	ул. Мира, 57А
		2	ул. Садовая, 80А-7
107	ООО "Ригла"	1	ул. Мира, 36/1
108	ООО "РОСТ"	1	ул. Железнодорожная, 14
		2	ул. Железнодорожная, 14
109	ООО "Северная торговая компания"	1	ул. Попова, 1
		2	ул. Попова, 1
110	ООО "Семейная стоматология"	1	ул. Чкалова, 7, корп. 3
111	ООО "СибирьЭлектро"	1	ул. Никольская, 3
112	ООО "Стоматология Дентал Профи"	1	ул. Никольская, 13-56
113	ООО "Стоматология Меркушевой И.К."	1	ул. 40 лет Победы, 2
114	ООО "Стройизыскания"	1	ул. Газовиков, 6 - 56
115	ООО "Твоя стоматология"	1	ул. Газовиков, 1
116	ООО "Техногазсервис"	1	ул. Ленина, 29
117	ООО "Транспортная компания "Караван"	1	мкр. Югорск-2
118	ООО "Травел ве ворд"	1	ул. Мира, 18
119	ООО "ФЛАМЕН"	1	ул. Монтажников, 2А

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
120	ООО "Частная охранная организация "Альтернатива-Охрана"	1	ул. Лесозаготовителей, 9 - 3
121	ООО "Югра-ренал"	1	ул. Мира, 18-21
122	ООО "Югорскснаб"	1	ул. Никольская, 9А
123	ООО "Югорский гарант"	1	ул. Буряка, 8
124	ИП Аббасов Ровшан Самандар Оглы	1	ул. Мира, 44/1
125	ИП Агатий Анастасия Михайловна	1	ул. Геологов, 9
126	ИП Азнобина Татьяна Максимовна	1	ул. Попова, 66/1
		2	ул. Лесозаготовителей, 13А
127	ИП Анкаев Тагир Наврузович	1	ул. Менделеева, 55
128	ИП Арлашкина Марина Дмитриевна	1	мкр. Югорск-2, 1
129	ИП Арутюнян Надежда Андреевна	1	ул. 40 лет Победы, 5
130	ИП Балагутдинов Александр Александрович	1	ул. Свердлова, 9
131	ИП Баулина Валерия Витальевна	1	ул. 40 лет Победы, 1
132	ИП Белозерова Наталья Юрьевна	1	ул. Садовая, 74/1
133	ИП Бендус Владимир Николаевич	1	ул. Ленина, 12
134	ИП Бендус Николай Иванович	1	ул. Менделеева, 24
135	ИП Бердникова Лилия Вячеславовна	1	ул. 40 лет Победы, 2
		2	ул. Лесозаготовителей, 9
136	ИП Бессонов Геннадий Евгеньевич	1	ул. Мира, 4
137	ИП Блинова Ирина Валерьевна	1	ул. Газовиков, 1
138	ИП Богдан Вера Сергеевна	1	ул. 40 лет Победы, 3
139	ИП Бойко Сергей Геннадьевич	1	ул. Студенческая, 20 - 51
140	ИП Бокотей Станислав Петрович	1	ул. 40 лет Победы, 1 - 22
141	ИП Болковский Антон Павлович	1	ул. Мичурина, 17/1
142	ИП Борисенкова Инесса Олеговна	1	ул. 40 лет Победы, 11А
143	ИП Борисова Татьяна Борисовна	1	ул. Железнодорожная, 35 - 1
144	ИП Борутя Александр Леонидович	1	ул. Газовиков, 1 - 62
145	ИП Вардосанидзе Гоча Кукуриевич	1	ул. 40 лет Победы, 12
146	ИП Василенко Нина Федоровна	1	ул. 40 лет Победы, 1
147	ИП Василенко Юрий Вячеславович	1	ул. 40 лет Победы, 9
		2	ул. 40 лет Победы, 3 - 4
148	ИП Васильев Алексей Николаевич	1	ул. Мичурина, 17/1
149	ИП Ващенко Иаков Харитонович	1	ул. Ленина, 10
150	ИП Волобуева Елена Анатольевна	1	ул. Мичурина, 17/1
151	ИП Газизова Елена Викторовна	1	ул. Менделеева, 28
152	ИП Галенчик Сергей Сергеевич	1	ул. Свердлова, 4/1
153	ИП Голуб Сирина Мерзентзяновна	1	ул. 40 лет Победы, 3
154	ИП Горкунова Анастасия Сергеевна	1	ул. Мира, 36/2
155	ИП Губенко Наталья Павловна	1	ул. 40 лет Победы, 2/1
156	ИП Гуковская Галина Сергеевна	1	ул. Железнодорожная, 35 - 2
157	ИП Гутарина Татьяна Владимировна	1	ул. Мира, 18-2
158	ИП Денисов Александр Станиславович	1	ул. 40 лет Победы, 7-52
		2	ул. Железнодорожная, 10А
159	ИП Дрыгин Константин Дмитриевич	1	ул. Садовая, 27

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
160	ИП Дышкант Галина Тарасовна	1	ул. 40 лет Победы, 5
161	ИП Ершова Наталья Владимировна	1	ул. Свердлова, 8 - 1
162	ИП Жвания Нанули Карловна	1	ул. Садовая, 84/1
163	ИП Жеренкова Елена Дмитриевна	1	ул. Геологов, 9Б
		2	ул. Буряка, 1
164	ИП Завацкая Ирина Рафаиловна	1	ул. Железнодорожная, 21А
165	ИП Зарубина Татьяна Николаевна	1	ул. Ленина, 12
166	ИП Иглина Вероника Александровна	1	ул. Мира, 4
167	ИП Исмайлов Рамил Мохлуд Оглы	1	ул. Спортивная, 13А
168	ИП Ионов Олег Владимирович	1	ул. Мира, 81
		2	ул. Мира, 81
169	ИП Кабанов Виктор Борисович	1	ул. Мира, 36/3
170	ИП Капусткин Валерий Александрович	1	ул. Железнодорожная, 29 - 18
171	ИП Карнаев Гаджи Ширваниевич	1	ул. Механизаторов, 7-8
172	ИП Князева Людмила Николаевна	1	ул. 40 лет Победы, 5
173	ИП Колесов Виталий Владимирович	1	ул. Лесозаготовителей, 9 - 180
174	ИП Котова Ольга Викторовна	1	ул. Менделеева, 27Б
175	ИП Котомчанин Николай Николаевич	1	ул. Железнодорожная, 35 - 32
176	ИП Красильникова Ольга Александровна	1	ул. Мичурина, 17/1
177	ИП Кротов Антон Александрович	1	ул. Попова, 2К
178	ИП Кузнецов Константин Иванович	1	пер. Поперечный, 2
179	ИП Кузнецова Луиза Вячеславовна	1	ул. 40 лет Победы, 9
180	ИП Кусенков Сергей Михайлович	1	ул. Железнодорожная, 37 - 1
181	ИП Ладис Татьяна Валерьевна	1	ул. Ленина, 26А
182	ИП Лахтин Михаил Владимирович	1	ул. Мира, 4
183	ИП Лозинский Ярослав Дмитриевич	1	ул. 40 лет Победы, 2 - 9
		2	ул. 40 лет Победы, 15
184	ИП Лучина Сергей Александрович	1	ул. Никольская, 15 - 4
185	ИП Люрко Лидия Михайловна	1	ул. 40 лет Победы, 1
186	ИП Люрко Наталья Геннадьевна	1	ул. 40 лет Победы, 3 - 4
187	ИП Ляtifов Аяз Надир Оглы	1	ул. Садовая, 42Б
188	ИП Маркова Татьяна Викторовна	1	ул. Попова, 1
		2	ул. Попова, 1
189	ИП Мартиросян Наталья Геннадьевна	1	ул. Мира, 49А
190	ИП Масьянов Анатолий Петрович	1	ул. Мира, 58/1
		2	ул. Кирова, 10 - 103
191	ИП Мацагов Руслан Висалиевич	1	ул. Лесозаготовителей, 9 - 40
		2	ул. Лесозаготовителей, 9 - 41
		3	ул. Лесозаготовителей, 9 - 42
		4	ул. Лесозаготовителей, 9 - 43
		5	ул. Гастелло, 7

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
192	ИП Мельник Валентина Емельяновна	1	ул. Механизаторов, 7 - 1
193	ИП Мещерякова Татьяна Викторовна	1	ул. Газовиков, 2-18
194	ИП Морозова Наталья Владимировна	1	ул. Спортивная, 2
195	ИП Муниров Вадим Валерьянович	1	мкр. Югорск-2
196	ИП Мунтян Владиславна Александровна	1	ул. Декабристов, 6
197	ИП Мусаев Эльхан Муса Оглы	1	ул. Садовая, 82В
198	ИП Мусатов Андрей Игоревич	1	ул. 40 лет Победы, 11А
199	ИП Мыцков Евгений Юрьевич	1	ул. Чкалова, 7, корп. 3
200	ИП Наумова Ольга Валерьевна	1	ул. Лесозаготовителей, 9
201	ИП Новоселов Александр Владимирович	1	ул. Монтажников, 4А
202	ИП Новрузов Саявуш Джафар Оглы	1	ул. Чкалова, 3А
203	ИП Новрузов Ясан Джафар Оглы	1	ул. Мира, 62
		2	ул. Спортивная, 43
204	ИП Новрузова Гюльнар Бахтияр Кызы	1	ул. Декабристов, 18
		2	ул. Магистральная, 21
205	ИП Носов Алексей Викторович	1	ул. Садовая, 44
206	ИП Олимова Хатуна Аврацхеловна	1	ул. 40 лет Победы, 5
207	ИП Ольшанский Виталий Михайлович	1	
208	ИП Осадчук Ирина Владимировна	1	ул. Механизаторов, 4
209	ИП Осадчук Мария Андреевна	1	ул. Менделеева, 41
		2	ул. Менделеева, 41
210	ИП Приветкина Елена Владимировна	1	ул. Мира, 54
211	ИП Прихода Александра Трофимовна	1	ул. Механизаторов, 2/1
212	ИП Пузырьков Константин Евгеньевич	1	ул. Садовая, 44
		2	ул. Садовая, 42
213	ИП Раева Сара Абдилазимовна	1	ул. Монтажников, 1Б
214	ИП Раскина Ирина Валентиновна	1	ул. 40 лет Победы, 5
215	ИП Ригачная Наталья Владимировна	1	ул. Свердлова, 17
216	ИП Рунге Игорь Владимирович	1	ул. Таежная, 16/3 А
217	ИП Рыбалка Сергей Владимирович	1	ул. Октябрьская, 16А
218	ИП Саврасова Ирина Ривкатовна	1	ул. Железнодорожная, 21А
219	ИП Савченко Галина Александровна	1	ул. Механизаторов, 3 - 1
220	ИП Саидахматов Мухтор Жамолович	1	ул. Садовая, 27А
221	ИП Сайдахмадов Мирзосангин Чамолович	1	ул. Энтузиастов, 3/1
222	ИП Сегал Инна Валерьевна	1	ул. Спортивная, 2
223	ИП Сердюков Андрей Андреевич	1	ул. Механизаторов, 8
224	ИП Скачков Дмитрий Анатольевич	1	ул. Газовиков, 1
225	ИП Смелова Лилия Закизановна	1	ул. Геологов, 7
226	ИП Смыслова Любовь Яковлевна	1	ул. 40 лет Победы, 9
227	ИП Смышляев Дмитрий Александрович	1	ул. 40 лет Победы, 3
228	ИП Соколов Александр Николаевич	1	ул. Газовиков, 4/1
		2	ул. Мира, 40/1
		3	ул. 40 лет Победы, 6
		4	ул. Чкалова, 7/1
229	ИП Токарев Игорь Анатольевич	1	ул. Чкалова, 7, корп. 3

№ п/п	Наименование проверяемой организации	№ п/п объекта	Адрес расположения объекта
230	ИП Третьякова Ирина Анатольевна	1	ул. Железнодорожная, 33
231	ИП Туктаров Валерий Семенович	1	ул. Механизаторов, 1
232	ИП Ульянова Лариса Александровна	1	ул. Садовая, 70/1
233	ИП Уткин Михаил Александрович	1	ул. Ленина, 14
234	ИП Ушакова Татьяна Анатольевна	1	ул. Свердлова, 8/2
		2	ул. 40 лет Победы, 5
235	ИП Федеряев Евгений Владимирович	1	ул. Мира, 4- 38
236	ИП Феликс Виталий Эдмундович	1	ул. 40 лет Победы, 3 - 37
237	ИП Хасанова Надежда Геннадьевна	1	ул. Садовая, 60А
		2	ул. Менделеева, 27А
238	ИП Холодкова Елена Васильевна	1	ул. Геологов, 9Б
239	ИП Хусалимов Денис Анварович	1	ул. Гастелло, 23
		2	ул. 40 лет Победы, 7
240	ИП Шилова Анастасия Анатольевна	1	ул. 40 лет Победы, 7
241	ИП Шипилов Иван Иванович	1	ул. Железнодорожная, 53А
242	ИП Шукшин Евгений Геннадьевич	1	ул. Газовиков, 2
243	ИП Эргашов Тимур Ганиевич	1	ул. 40 лет Победы, 1
244	ИП Южакова Елена Владимировна	1	ул. Железнодорожная, 35
245	ИП Юрьева Лариса Геннадьевна	1	ул. Магистральная, 21/1
246	ИП Якимова Марина Михайловна	1	ул. 40 лет Победы, 1-1
247	ИП Яковлева Наталья Олеговна	1	ул. Механизаторов, 3
248	Беляева Татьяна Ивановна	1	ул. Железнодорожная, 35 - 3, 4
249	Голобородько Наталья Сергеевна	1	ул. 40 лет Победы, 9
250	Пивоварова Елена Сергеевна	1	ул. Буряка, 1А
251	Перевозкин Анатолий Дмитриевич	1	ул. 40 лет Победы, 2 - 9
252	Мановская Ксения Валерьевна	1	ул. Ленина, 10
<b>252</b>	<b>- количество организаций</b>	<b>376</b>	<b>- количество объектов</b>
<b>Потребители электрической энергии (СОНТ, СНТ, СТ)</b>			
1	СОНТ «Уж и Ёж»	1	ул. Арантурская, 30
2	СНТ «Белые росы»	1	ул. Арантурская, 34
3	СНТ «Соловьиная роща»	1	ул. Арантурская, 40
4	СНТ «Солнышко»	1	ул. Арантурская, 42
5	СТ «Кабачок»	1	ул. Арантурская, 46
6	СОНТ «Зеленый луг»	1	ул. Арантурская, 48
7	СТ «Озерное»	1	ул. Арантурская, 60
8	СОНТ «Дружба»	1	ул. Арантурская, 52
9	СНТ «Тополя»	1	ул. Арантурская, 50
10	СОНТ «Черемушки»	1	ул. Цветочная, 10
11	СНТ «Березка»	1	ул. Арантурская, 31
12	СНТ «Жемчужина»	1	ул. Малиновая, 1
13	СОНТ «Зимняя вишня»	1	ул. Малиновая, 3
<b>13</b>	<b>- количество организаций</b>	<b>13</b>	<b>- количество объектов</b>
<b>292</b>	<b>- количество организаций всего</b>	<b>687</b>	<b>- количество объектов всего</b>